

RAPORT

ZUŻYCIE ENERGII W 2025 KLATKI SCHODOWE / PIWNICE

LP.	ULICA	ZUŻYCIE KW / ZUŻYCIE W/G NORM / PRZEKROCZENIE		
1.	SZKOLNA 2	226	84	169 %
2.	OSIEDŁOWA 12 / I	386	128	202 %
3.	OSIEDŁOWA 12 / II	290	128	127 %
4.	OSIEDŁOWA 14 / I	365	128	186 %
5.	OSIEDŁOWA 14 / II	331	128	159 %
6.	OSIEDŁOWA 10	235	128	84 %
7.	WŁODAWSKA 9	263	128	106 %
8.	WŁODAWSKA 8	500	128	291 %
9.	WŁODAWSKA 7	204	128	60 %

ZUŻYCIE ENERGII W 2025 UJĘCIE WODY, KOTŁOWNIA, OCZYSZCZALNIA

LP.	NAZWA OBIEKTU	ZUŻYCIE KW / ŚREDNIA CENA ZA KW / WARTOŚĆ BRUTTO		
1.	UJĘCIE WODY	6684 KW	1.49 zł / KW	9 959.16 zł / rok
2.	KOTŁOWNIA	16676 KW	1.33 zł / KW	22 179.08 zł / rok
	OCZYSZCZALNIA	24894 KW	1.33 zł / KW	33 109.02 zł / rok